

GRUPPO DI RIDUZIONE		Regione Cassarogna		CODICE	
<b>TIPO DI IMPIANTO</b>					
		SI	NO		
RE.MI.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	NO
CIVILE	Magliato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con by-pass	<input type="checkbox"/>
	Antenna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Linea semplice in SERIE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Doppia linea in PARALLELO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>MATRICOLA IMPIANTO</b>					
ANNO DI COSTRUZIONE		1991			
COSTRUTTORE		PIETRO FIORENTINI			
PRESSIONE DI INGRESSO		da	a	bar	
PORTATA		Stmc/h			
<b>APPARECCHIATURE IMPIANTO</b>					
	TIPO	Tarature		SI	NO
		Linea 1	Linea 2		
Giunti Dielettrici				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvole di Intercettazione	Sfera DN4'/6' ANSI600			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtri	HFA 2,5 TRC DN4' ANSI 600			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manometri Differenziali				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvola di Blocco Primario				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvola di Blocco Secondario				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riduttori di servizio Monitor	Reflux 819 DN3' ANSI600	2,45	2,45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riduttore Principale Regolante	Aperflux 851 DN3' ANSI600	2,2	2,1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvola Acceleratore	MA	2,5	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvola di Sicurezza	Carraro DN1'1/4 ANSI600	2,6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accoppiamenti Flangiati				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collegamenti Pneumatici				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manometri				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rubinetti Porta-manometro				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Linea by-pass con Riduttore				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scambiatori di Calore	FSI 3 DN4' ANSI600			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Circolatore Acqua				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppo alimentazione caldaie				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caldaie	Ad accensione automatica			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NOTE</b>					